

Poznań, dnia 10.10.2014 r.

Ogród Zoologiczny
ul. Browarna 25
61-063 Poznań

Dotyczy: Postępowania na przebudowę pomieszczeń ubojni na kuchnię dla zwierząt na terenie Ogródu Zoologicznego

ODPOWIEDZI

NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

1. Na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, dalej Ustawa, informuję, iż w dniu 8 października 2014 r. oraz w dniu 9 października 2014 r. wpłynęły następujące pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ)

Pytanie 1: Proszę określenie typu kabla światłowodowego, jaki należy zastosować Czy ma to być kabel, wielomodowy czy jednomodowy? Ile włókien ma posiadać kabel światłowodowy?

Ad.1: Zastosować kabel 1 modowy 12 włókien.

Pytanie 2: Prosimy o wskazanie docelowego miejsca na instalację szafy aparatuwej, w której zostanie zakończony kabel światłowodowy.

Ad.2: Szafę aparatuwą zainstalować w pomieszczeniu archiwum to pomieszczenie sąsiadujące z pomieszczeniem RG.

Pytanie 3: Czy należy uwzględnić doprowadzenie do szafy aparatuwej kabla zasilającego oraz montaż gniazda elektrycznego?

Ad.3: Uwzględnić doprowadzenie gniazda zasilającego oraz montaż gniazda elektrycznego.

Pytanie 4: W projekcie rozdzielni elektrycznej RG są rysowane dwa zabezpieczenia różnicowo prądowe gniazd komputerowych. Na planie instalacji elektrycznych wewnętrznych nie ma zaznaczonej lokalizacji tych gniazd. Proszę o wskazanie lokalizacji tych gniazd.

Ad.4: Nie uwzględniać montażu gniazd komputerowych.

Pytanie 5: W dokumentacji projektowej, przedmiarach oraz SIWZ nie ma zaznaczonych ani skosztyrowanych gniazd logicznych RJ45 sieci okablowania komputerowego. Czy w obrębie budynku objętego przebudową nie będzie potrzeby instalacji gniazd logicznych sieci LAN? Jeżeli będą one potrzebne proszę o określeni ich ilości i lokalizacji.

Ad.5: Nie montować gniazd logicznych RJ 45

Pytanie 6: Zgodnie z dokumentacją projektową pomieszczenie magazynowe gdzie znajdują się mroźnie nie będzie podlegało modernizacji a jedynie impregnacji. Przedmiar robót natomiast zakłada skucie posadzki wraz z wykonaniem nowej w systemie Durobet. Czy Zamawiający potwierdza założony w przedmiarze zakres robót czy w ofercie należy przyjąć jedynie impregnację istniejącej posadzki z płytek?

Ad.6: Posadzka w części magazynowej gdzie znajduje się istniejąca mroźnia i mroźnia do demontażu i ustawienia nowej w jej miejsce posiada posadzkę z płytek gresowych , tę należy zaimpregnować.

Pozostałe pomieszczenia podlegają w opisanych na rysunkach miejscach wykonaniu w technologii Durobet lub innej (posadzka żywiczna-przemysłowa).

Pytanie 7: Jakiego rodzaju wykonczenie posadzki należy zastosować w pomieszczeniu chłodni warzyw?

Ad.7: W pomieszczeniu chłodni warzyw należy zastosować posadzkę wykonaną tak jak pozostałe części kuchni – przemysłowa z żywicy epoksydowej/technologia Durobet.

Pytanie 8: Prosimy o podanie parametrów, wymiarów mostka przeładunkowego, w celu prawidłowej wyceny.

Ad.8: Wymiary mostka przeładunkowego to: 1500x1500 o nośności ok. 6000kg

Pytanie 9: Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu zakończenia prac, przez wzgląd na duży zakres prac wymagających przerw technologicznych.

Ad.9: Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedłużenia terminu zakończenia prac, przez wzgląd na duży zakres prac wymagających przerw technologicznych.

Pytanie 1: Rodzaj płyty warstwowej dla komór (chłodni + mroźni) – poliuretanowa czy styropian wraz z podaniem jej grubości.

Ad.1: Rodzaj płyty warstwowej dla komory mroźni – poliuretan gr 12-15 cm; dla komory chłodni – poliuretan gr. 6-8 cm

Pytanie 2: Wysokość pomieszczeń kontenerów

Ad.2: Wysokość pomieszczeń kontenerów max do wys belki konstrukcyjnej wieżby w pomieszczeniu wewnątrz ok. 220cm

Pytanie 3: Wymiar drzwi do chłodni i mroźni.

Ad.3: Wymiar drzwi do chłodni i mroźni w świetle przejścia: 100cm x 205cm

Pytanie 4: Lokalizacja parowników w komorach oraz agregatów na zewnątrz oraz informacja czy każdy układ ma w pełni zapewnić wymagane parametry (drugi jako rezerwowy) czy też łącznie mają dać wymaganą wydajność chłodniczą.

Ad.4: Lokalizacja parowników – mroźnia – na ścianie gdzie będą osadzone drzwi po ich prawej i lewej stronie; chłodnia – po prawej stronie, podwieszony do sufitu ok. 40 cm od ściany komory; agregaty usytuowane na zewnątrz w pobliżu istniejących już agregatów. Układ ma łącznie dać wymaganą wydajność chłodniczą.

Pytanie 5: Lokalizacja rozdzielni elektrycznych urządzeń.

Ad.5: Rozdzielenie elektryczne urządzeń zlokalizować w sąsiedztwie urządzeń.

Pytanie 6: Dopuszczalny poziom hałasu dla urządzeń zewnętrznych.

Ad.6: Dopuszczalny poziom hałasu dla urządzeń zewn. – 80 decybeli

Pytanie 7: Co z instalacją odpływu kondensatu z parowników?

Ad.7: Instalację odpływu kondensatu z parowników odprowadzić na zewnątrz.

Pytanie 8: Wymagana wydajność chłodnicza urządzeń lub projekt technologiczny określający ilość i rodzaj składowanego towaru, jego dobową rotację, wymagane temperatury składowania, temperatury towaru wchodzącego do komór. Projekt chłodniczy.

Ad 8: – mrożnia:

- rodzaj składowanego towaru - mięso, kurczaki, ryby, lisce; - wymagana temperatura : -22°C do -25°C; - dobowa rotacja – ilość wkładanych towarów od 400kg – 1,5 tony; - ilość pobieranego towaru na dobę do 300 kg; - temperatura towaru wchodzącego do komór – temperatura otoczenia w zależności od pór roku; - ilość składanego świeżego towaru 2-3 ton.
- chłodnia: - rodzaj składowanego towaru owoce i warzywa w ilości 2,5 tony na tydzień
- wymagana temperatura: +5°C dobowa rotacja – ilość wyjmowanych towarów na dobę to około 300kg.
- Temperatura towaru wkładanego do komory – temperatura otoczenia w zależności od pór roku.

Pytanie 9: Sposób składowania towaru (regaly, palety, kartony).

Ad 9: Mrożnia – palety, chłodnia – plastikowe pojemniki i drewniane

2. Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ zakresie:

Pkt 6.1.2. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie.

Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zadania polegające na wykonaniu robót budowlanych o wartości 200.000 brutto zł każde

W ten sposób, że powyższy punkt otrzymuje brzmienie:

Pkt 6.1.2. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie.

Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zadania polegające na wykonaniu robót budowlanych o wartości 150.000 brutto zł każde.

3. Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ zakresie:

Pkt 6.1.6. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wykonawca posiada potencjał ekonomiczny i finansowy, tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 320.000 zł brutto.

W ten sposób, że powyższy punkt otrzymuje brzmienie:

Pkt 6.1.6. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wykonawca posiada potencjał ekonomiczny i finansowy, tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 250.000 zł brutto.

4. Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie:

10.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10,000 zł.

W ten sposób, że powyższy punkt otrzymuje brzmienie:

10.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 9,000 zł.

Zgodnie z art. 38 ust. 4a Ustawy jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. Nadto, w myśl art. 12a ust. 2 Ustawy jeżeli zmiana ogłoszenia o zamówieniu dotyczy określenia warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

Z uwagi na powyższe Zamawiający wydłuża termin składania ofert na dzień 17.10.2014 r. godz. 10:00, a termin otwarcia ofert wyznacza na dzień 17.10.2014 r. godz. 10.15.

DYREKTOR
z up.
mgr inż. Aleksander Niweński