

Poznań, dnia 16.10.2014 r.

Ogród Zoologiczny
ul. Browarna 25
61-063 Poznań

Dotyczy: Postępowania na przebudowę pomieszczeń ubojni na kuchnię dla zwierząt na terenie Ogrodu Zoologicznego

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW I ZMIANA TREŚCI SIWZ

1. Na podstawie art. 38 ust. 1a Ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, dalej Ustawa, informuję, iż w dniu 15 października 2014 r. wpłynęły następujące pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ).

Pytanie 1: W pomieszczeniu mroźni w opisie występuje system wentylacji posadзки z rur, natomiast w przedmiarze – maty grzejne. Prosimy o wyjaśnienie, co należy ująć w wycenie. Jeżeli system wentylacji z rur, to prosimy o wyjaśnienie, na czym ma on polegać.

Ad.1: Należy zastosować maty grzejne jak w przedmiarze.

Pytanie 2: Jaka grubość izolacji ze styroduru w pomieszczeniu mroźni należy przyjąć do wyceny? W przedmiarze – 30 cm, a w opisie podano – 15 cm.

Ad.2: Należy Zastosować grubość styroduru 30 cm.

Pytanie 3: Czy w chłodni warzyw na istniejących posadzkach należy wykonać nową posadzkę betonową o gr. 10 cm, co spowoduje powstanie progu w drzwiach, czy istniejące posadzki mają podlegać skuciu i wykonaniu nowych warstw jak dla pomieszczenia mroźni? Jeżeli tak, to prosimy o uwzględnienie zmian w przedmiarze.

Ad.3: W robotach rozbiórkowych policzono skucie posadzki, wykonujemy posadzkę bez progów.

Pytanie 4: Prosimy o podanie grubości stropu betonowego mroźni przeznaczonego do rozbiórki.

Ad.4: Pozycja 9 przedmiaru mówi o skuciu stropu, wymiar podany jest w m2, należy przyjąć grubość 10 cm.

Pytanie 5: Czy przeniesienie istniejących bojlerów w nowe miejsce wraz z robotami towarzyszącymi należy ująć w wycenie?

Ad.5: Należy ująć w wycenie przeniesienie bojlerów wraz z robotami towarzyszącymi.

2. Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ zakresie:

10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu:

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 31 1050 1520 1000 023 4950 5848

W ten sposób, że powyższy punkt otrzymuje brzmienie:

10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu:

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: **31 1050 1520 1000 0023 4950 5848**

Zgodnie z art. 38 ust. 4a Ustawy jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert.