

Poznań, dnia 09.07.2015 roku

**Miasto Poznań - Ogród Zoologiczny**

Dot.: **Modernizacja budynku ptaszarni na terenie Starego ZOO**

**ST/341-2/2015**

### **ODPOWIEDZI NA WNIOSKI WYKONAWCY O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ**

Działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, informuję że do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego na modernizację budynku ptaszarni na terenie Starego ZOO o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, wpłynął następujący wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ:

#### 1. Pytanie wykonawcy:

Czy w oferowanej cenie należy uwzględnić koszt zabezpieczenia roślin, które rosną na stałe w gruncie na terenie ptaszarni ? Z uwagi na charakter prac istnieje ryzyko, iż rośliny te mogą ulec uszkodzeniu.

#### Odpowiedź zamawiającego:

Rośliny z modernizowanego pomieszczenia zostaną zabrane przez pracowników ogrodu.

#### 2. Pytanie wykonawcy:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy kosztorysem (poz. 108), a projektem w zakresie ogrodzenia z siatek. Dokumentacja zakłada siatkę o oczkach 15 mm x 15 mm, a pozycja kosztorysowa zawiera zapis o panelach.

#### Odpowiedź zamawiającego:

W poz. 108 są uwzględnione panele demontowalne, zgodnie z dokumentacją rys.A – 3  
Są to panele ogrodzeniowe – z siatki stalowej o oczkach 15 mm X15mm w ramach stalowych

#### 3. Pytanie wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na montaż siatek o oczkach większych niż 15 mm x 15 mm ?

#### Odpowiedź zamawiającego:

Utrzymujemy montaż siatki o oczkach 15x15mm z uwagi na ekspozycję małych gatunków zwierząt.

4. Pytanie wykonawcy:

Proszę o precyzyjne wyjaśnienie rodzaju zastosowanej stolarki. Powyższe ma wpływ na cenę. Załącznik uzupełniający do dokumentacji projektowej dopuszcza różne rozwiązania. Proszę o wykonanie zestawienia stolarki, które zawierałoby: rodzaj i grubość szkła, wyposażenie drzwi w okucia, samozamykacze, rodzaj zastosowanych profili nośnych.

Odpowiedź zamawiającego:

W budynku ptaszarni z uwagi na brak barierki ochronnej, konstrukcja tafli szklanej (łącznie z szybą) oddzielającą zwierzęta od zwiedzających winna zostać tak dobrana, aby była w stanie przenieść obciążenie linowe o wartości 1,0kN/m przyłożone na wysokość 1,1m nad powierzchnią posadzki budynku. Szkło musi być bezpieczne, laminowane czyli folia przeciw rozkruszenia w razie uszkodzenia. Dostawca zaleca szybę min. 55.2VSG. Profil tak dobrany aby, utrzymał znaczną powierzchnię tafli (szyby). Okucia – gałka z zamkiem patentowym

5. Pytanie wykonawcy:

Czy konieczna jest wymiana świetlika? Czy istnieje możliwość jego naprawy?

Odpowiedź zamawiającego:

W sierpniu 2014r. została wykonana ekspertyza, która zakłada wymianę konstrukcji świetlika i oszklenia z uwagi na korozję.

6. Pytanie wykonawcy:

Czy pomieszczenia zostaną opróżnione z roślin?

Odpowiedź zamawiającego:

Pomieszczenie w którym znajdują się rośliny zostaną przez pracowników ogrodu przeniesione (zabrane).

7. Pytanie wykonawcy:

Czy jest możliwość zamiany pokrycia z papy 3x NRO na pokrycie z membrany PCV gr. 0,2 mm także NRO?

Odpowiedź zamawiającego:

Zalecenie konserwatora zabytków jest takie aby pozostać przy papie NRO.