

Poznań, dnia 30 października 2015 roku

Ogród Zoologiczny w Poznaniu
(nazwa zamawiającego)

Dot.: Przebudowa stawów i systemów przepustów na terenie Nowego ZOO w Poznaniu – ETAP I.

Znak sprawy: ST.341.3.2015

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust.1 w zw. z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, informuję że, do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego na przebudowę stawów i systemów przepustów na terenie Nowego ZOO w Poznaniu – ETAP I, o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, wpłynęły następujące pytania od Wykonawców:

1. W pkt 9 SIWZ Zamawiający zawarł wymaganie w zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom, należy przedłożyć certyfikat ISO 14401 – potwierdzający, że prace realizowane są zgodnie z wymaganiami prawnym dotyczącymi ochrony środowiska.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie określił w SIWZ środków zarządzania środowiskiem, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, które są wymagane do stosowania podczas wykonywania zamówienia.

Jeżeli Zamawiający nie określił w SIWZ wymagań odnoszących do norm dotyczących środowiska, zgodnie z którymi wykonawca ma realizować przedmiot zamówienia, to za nieuprawnione należy uznać żądanie przedstawienia przez wykonawców stosownych dokumentów w tym zakresie.

W uzasadnieniu

Przepis § 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający, oraz form w jakich może być składane, wskazuje, że w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać w szczególności zaświadczenia należnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas wykonywania zamówienia na roboty budowlane lub usługi, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji.

W przedmiotowym postępowaniu przetargowym mamy do czynienia z Kartą Informacyjną przedsięwzięcia. Nigdzie w karcie nie ma odwołania do ISO 14001

Powołując się na wyrok KIO z 2014 o nr 2358/14 wnioskuję o wykreślenie wymagania zawartego w pkt 9.a) SIWZ w aktualnym brzmieniu.

2. Na budowli wpustowej do stawu nr 2 brak badań gruntowych. Czy warunki gruntowo – wodne są takie same jak na budowli wpustowej do stawu nr 3?
 3. Brak w przedmiarze robót pozycji dotyczących wywozu gruzu z rozbiórki. Mamy tylko pozycje dotyczące załadunku. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru
 4. Brak w przedmiarze robót pozycji dotyczących odmulenia studni zasurowej i rury żeliwnej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
 5. W pozycji 280 i 590 przedmiaru ujęto zagęszczenie nasypów natomiast brak jest w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania podsypki. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
 6. Wg rysunku z projektu wykonawczego całość budowli wpustowych do stawu nr 2 i 3 zasypana jest mieszanką żwirowo – piaskową natomiast według przedmiaru znaczna część budowli zasypana jest gruntem rodzimym. Prosimy o podanie jakie rozwiązanie jest prawidłowe i ewentualną korektę przedmiaru.
 7. Brak w przedmiarze robót pozycji dotyczących zakupu i montażu klamer złączowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
 8. Brak w przedmiarze robót pozycji dotyczących zakupu i montażu krat pomostowych na wlocie i wylocie budowli wpustowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
 9. Wg pozycji 390 i 700 przedmiaru robót mamy wykonanie palisady z kołków $\phi 4 - 6$ cm natomiast na rysunkach budowli wpustowych mamy kołki o średnicy 7 cm. Co jest właściwe. Prosimy o ewentualną korektę przedmiaru.
 10. Wg Katalogu KNNR przy $Is = 0,98$ do pozycji dotyczących zagęszczenia należy stosować wsp. do K, S = 1,10. Dotyczy to pozycji 280, 320, 40, 590, 630, 650. Prosimy o uzupełnienie tego przedmiaru o te współczynniki.
 11. W poz. 890 i 900 przedmiaru ujęto zagęszczenie dna natomiast brak jest w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania warstwy z piasku drobnego i warstwy żwirowo – piaskowej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
 12. Jak gęsto Wykonawca ma sadzić roślinność wodną w stawie?
 13. Poz. 790 i 800 przedmiaru robót dotyczą wykoszenia i wygrabienia doprowadzalnika/ W pozycji 790 jest 1950 m², a w pozycji 800 jest 19500 m². Pozycje te powinny być naszym zdaniem jednakowe. Prosimy o korektę przedmiaru.
 14. W pozycji 810 przedmiaru dotyczy zasypania doprowadzalnika. Prosimy o wskazanie miejsca poboru gruntu do zasypania doprowadzalnika.
 15. Brak w przedmiarze pozycji dotyczących okucia szandorów. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
 16. W pozycji 230 i 510 przyjęto wykonanie grodzy ziemnej o długości 5 m. Czy długość ta jest wystarczająca w stosunku do długości zaprojektowanego umocnienia wylotu wynoszącej 5 m i odległego od skraju skarpy o 2,45 m?
 17. Brak w projekcie wykonawczym rysunku szczegółu wbicia ścianki szczelnej – nakierowanie wody z wylotu do stawu (poz. 970 przedmiaru). Prosimy o udostępnienie rysunku.
18. Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie zapisów pkt. 9 SIWZ „W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom, należy przedłożyć:

1. Certyfikat ISO 14001 – potwierdzający, że prace realizowane są zgodnie z wymaganiami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska”

ponieważ w/w warunek zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem ograniczony jest wyłącznie do dostaw i usług, nie obejmuje robót budowlanych będących przedmiotem postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. Żądanie w/w dokumentów jest naruszeniem art. 7 ust. 1 i art. 22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych o dotyczących zasady uczciwej konkurencji, ponieważ przedmiotowy dokument nie jest wymieniony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 71, poz. 645)

Zamawiający na powyższe pytania i wnioski udziela następujących odpowiedzi:

Ad.1. Odpowiadając na pytanie 1 zamawiający wskazuje, iż podtrzymuje określony pkt 9 SIWZ (DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE, ŻE OFEROWANE ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO) wymóg, iż w zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom, należy przedłożyć:

- a) Certyfikat ISO 14001 - potwierdzający, że prace realizowane są zgodnie z wymaganiami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska,

i nie zgadza się na jego wykreślenie.

Odpowiedzi na pozostałe pytania Wykonawców:

ad. 2 Założono takie same warunki gruntowe. Z wizji w terenie wynika, że będą korzystniejsze.

ad. 3 Pozycja to uwzględnia

ad. 4 Pozycja uwzględnia odmulenie ręczne

ad. 5 Pozycja 280 uwzględnia to

ad. 6 Przyjąć grunt rodzimy

ad. 7 Wykonać jako drabinkę, uwzględniono w poz. 480

ad. 8 Należy uwzględnić dodatkowo zakup i montaż

ad. 9 Przyjąć kołki Ø 4-6 cm

ad. 11 Przyjąć piasek miejscowy

ad. 12 Można przyjąć już istn. nasadzenia

ad. 13 Pozycja 790 jest poprawna


ad. 14 Pobór wskaże Inwestor (teren ZOO)

ad. 15 Wykonać bez okuć

ad. 16 Istnieje możliwość opuszczenia wody na danym stawie, grodzia policzona jako dodatkowa

ad. 17 Kierunek zabicia ścianki będzie ustalony na miejscu

ad. 18 – patrz odpowiedź na pytanie nr 1



Paweł Sendrowski
radca prawny