

Ogród Zoologiczny
(nazwa zamawiającego)

Dot.: Przebudowa stawów i systemu przepustów na terenie Nowego ZOO w Poznaniu Etap II

Znak sprawy: ST/271-5/2016

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

Działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 w zw. z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, informuje się, że do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego dla zadania . dla zadania „Przebudowa stawów i systemów przepustów na terenie Nowego ZOO w Poznaniu Etap II”, o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, wpłynęły następujące pytania od Wykonawców:

1. Prosimy o udostępnienie przedmiaru robót na w/w zadanie w wersji ath. Udostępnienie przez Zamawiającego pozwoli na zaoszczędzenie czasu przy wprowadzaniu pozycji kosztorysowych, dając możliwość dokładniejszego przygotowania oferty.
2. Prosimy o sprecyzowanie parametrów istniejącej pompy zatapialnej, tzn. rodzaju, modelu, producenta.
3. Prosimy o informację, czy z istniejącą pompą należy wymienić stopę sprzęgającą i prowadnicę ?
4. Prosimy o informację, jaka jest średnica i rodzaj rury w przypadku rurociągu tłoczonego od istniejącej stopy sprzęgającej pompy ?
5. W przedmiarze robót pozycja 90 dotyczy podwyższenia dwóch wysp z zakupionego piasku, natomiast w projekcie budowlano-wykonawczym ujęto informację, że wyspy należy podwyższać urobkiem z odmulania. Prosimy o wyjaśnienie niejasności.
6. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy SIWZ a wzorem umowy- który zapis jest prawidłowy? Jeśli zdaniem Zamawiającego zapis zamieszczony we wzorze umowy jest prawidłowy, wnioskuję o zmianę zapisu co do treści w zgodności z UZP, tj.

ze strony Wykonawcy obowiązki kierownika budowy- wykonywać będzie osoba uprawniona do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności hydrotechnicznej, melioracji wodnych lub konstrukcyjno budowlane- bez ograniczeń dotyczących obiektów budowlanych gospodarki wodnej lub melioracji wodnych lub budownictwa hydrotechnicznego lub uprawnienia równoważne lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które upoważniają do pełnienia tych funkcji...

7. Umowa § 10- Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 36-60 miesięcy, na wykonane roboty, w tym użyte materiały oraz zamontowane urządzenia , liczony od dnia zakończenia bezusterkowego odbioru końcowego robót.

Czy Zamawiający rozgraniczy okres gwarancji dla zamontowanych urządzeń- pompy zatapialne wirnikowe oraz pozostałych robót budowlanych z uwagi na 12 miesięczną gwarancję producenta dla pomp określonych SIWZ- wg założeń

Zamawiającego, przedmiotowe pompy należy zamontować do 30.11.2016r., a zakończenie budowy planowane jest do 30.11.2018 roku ?

Czy w wymaganiach dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający rozgraniczy okres gwarancyjny- rękojmi za wady dla pomp i pozostałych robót budowlanych ?

Zamawiający na powyższe pytania i wnioski udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1.

Zamawiający nie dysponuje przedmiarem robót na w/w zadanie w wersji uth.

Ad. 2.

Pompa zatapialna typu FLYGT NP 3000

Wykonanie: żeliwne,

Medium: ścieki komunalne, T_{max}= 40°C;

Instalacja stacjonarna, "mokra" do opuszczania po przewodnicach, bez przewodnic;

Korpus pompy z adaptacją do zaworu płuczącego, wylot kołnierzowy DN 100 mm;

Wirnik: dwułopatkowy, półotwarty, o podwyższonej odporności na zatykanie,

Silnik elektryczny: P2=7,5 kW, 4-biegunowy, IP68, 3~/400V/50Hz, rozruch bezpośredni;

Prąd nominalny: 16,00 A;

Wyposażenie: kabel SUBCAB 4G2,5+2x1,5 mm², L=10 m;

Pompa z płaszczem chłodzącym;

Uszczelnienie mechaniczne wewnętrzne: Węglík wolframu -Węglík wolframu

Uszczelnienie mechaniczne zewnętrzne: Węglík wolframu -Węglík wolframu

Masa: 210,000 kg - 3 szt.

Przekaznik MiniCAS II - 24V AC/DC do monitorowania czujników pompy, do montowania w sterownikach 1 szt.

1.3 Stopa sprzęgająca DN 100 z owierconym wylotem kołnierzowym wg EN1092-2, tab. 9. 1 szt.

1.4 Górny uchwyt prow. 2" ze stali nierdzewnej AISI316. 1 szt.

1.5 Tuleja gumowa do przewodnic 2" 2 szt.

Ad. 3

Tak, z istniejącą pompą należy wymienić stopę sprzęgającą i przewodnicę.

Ad. 4

Średnica rury w przypadku rurociągu tłoczonego od istniejącej stopy sprzęgającej pompy wynosi 110 mm.

Ad. 5

Wyspy należy podwyższyć z zakupionego piasku.

Ad. 6

Zamawiający zmienia zapis § 4 ust. 12 Wzoru Umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ). Obowiązująca treść § 4 ust. 12 Umowy:

Ze strony Wykonawcy obowiązki kierownika robót wykonywać będzie osoba uprawniona do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności hydrotechnicznej, melioracji wodnych lub konstrukcyjno budowlane- bez ograniczeń dotyczących obiektów budowlanych gospodarki wodnej lub melioracji wodnych lub budownictwa hydrotechnicznego lub uprawnienia równoważne lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które upoważniają do pełnienia tych funkcji.

Ad. 7

Zamawiający pozostawia przedmiotowe zapisy bez zmian.